


Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за Май 2021 г.

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Адрес	Начало	Окончание	Срок проведения ремонта	Вид ремонта
1	ТП-3 РУ-0,4кВ 1,2 с.ш.	корп.10, л.АЦ, ул.Герцена 48, пом.5	16.05.21	16.05.21	13:00 - 15:10	Текущий ремонт 1,2 с.ш., регулировка ШР тр-ра Т1 ф.25
2	ТП-25 РУ-10кВ 1,2 с.ш.	корп.66, ул. Герцена 58, пом.33	19.05.21	19.05.21	02:00 - 03.00	По заявке подрядной организации для монтажа пожарной сигнализации
3	ТП-25 РУ-0,4кВ 1,2 с.ш.	корп.66, ул. Герцена 58, пом.33	19.05.21	19.05.21	02:00 - 03.00	Текущий ремонт 1,2 с.ш.
4	ТП-26 РУ-0,4кВ 1,2 с.ш.	корп.80; л.МА, ул. 3-я Северная 130, пом.8	19.05.21	19.05.21	02:00 - 03.00	По заявке подрядной организации для монтажа пожарной сигнализации
5	ТП-28 РУ-0,4кВ 1,2 с.ш.	корп.80; л.МА, ул. 3-я Северная 130, пом.32	19.05.21	19.05.21	01.30 – 03.45	По заявке подрядной организации для монтажа пожарной сигнализации
6	ТП-28 РУ-0,4кВ 1,2 с.ш.	корп.80; л.МА, ул. 3-я Северная 130, пом.32	20.05.21	20.05.21	13.00 - 16.30	Текущий ремонт, испытания и измерение обмоток тр-ра Т1 ф.107
7	ТП-28 РУ-0,4кВ 1,2 с.ш.	корп.80; л.МА, ул. 3-я Северная 130, пом.32	24.05.21	24.05.21	13.00 - 14.50	Текущий ремонт 1,2 с.ш.

Начальник участка трансформаторных подстанций



Маркин С.В.