


Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за Апрель 2022 г.

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Адрес	Начало	Окончание	Срок проведения ремонта	Вид ремонта
1	ТП 20 РУ-0.4 кВ	корп. 46, л. АА, АА1, АА2, ул. Герцена, д. 48	04.04.2022	04.04.2022	21:50-23:30	Текущий ремонт силового трансформатора
2	ТП-25 РУ-10 кВ	Корп. 66, Герцена 58	06.04.2022	06.04.2022	01:00-02:45	Текущий ремонт чистка изоляции II с.ш. 10 кВ
3	ТП-1 РУ-10 кВ	корп. 9,, ул. Герцена, д. 48	21.04.2022	21.04.2022	13:03-16:55	Текущий ремонт чистка изоляции I с.ш. 10 кВ

Начальник участка трансформаторных подстанций



Маркин С.В.