


**Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов**

**АО «ОАЗ» за июнь 2022 г.**

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Адрес	Начало	Окончание	Срок проведения ремонта	Вид ремонта
1	ТП-5 РУ-10/0,4 кВ	ул. Чернышевского, д. 17	18.06.2022	18.06.2022	14.30 - 17:00	Очистка изоляции I и II секций шин РУ-0,4 кВ

Начальник участка трансформаторных подстанций



Маркин С.В.

